

Bestätigung zur Notstromfähigkeit

Name/Anschrift des Ausstellers: ANTARIS LICHT
brand of JG special lights GmbH
Steinäcker 4
76479 Steinmauern

Hiermit wird bestätigt, dass folgende Produkte in mehrtägigem Dauerbetrieb an 230 V Gleichspannung (DC) getestet wurden im Bereich DC176 - 264V.

- ANTARIS LICHT LED Glasröhre AT812M418_G
- ANTARIS LICHT LED Glasröhre AT812M518_G
- ANTARIS LICHT LED Glasröhre AT812M618_G
- ANTARIS LICHT LED Glasröhre AT815M422_G
- ANTARIS LICHT LED Glasröhre AT815M522_G
- ANTARIS LICHT LED Glasröhre AT815M622_G

Fazit:

Es traten keinerlei Probleme in der Betriebsfähigkeit und Betriebszuverlässigkeit auf.
Die o.g. Produkte sind daher für die entsprechende Not-Stromanlagen geeignet.

Steinmauern, den 08.11.2018



(Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers)

ANTARIS LICHT
76479 Steinmauern

Telefon: +49 (0) 7245 8049 130
Email: info@antaris-led.de
Web: www.antaris-led.de

ANTARIS LICHT, brand of JG special lights GmbH (DE)
Steinäcker 4, 76479 Steinmauern • Lieferadresse: Neue Straße 29, 76477 Elchesheim-Iltingen
Handelsregister Mannheim HRB 726124 • USt.-IdNr.: DE308725446 • vertreten d.d. Geschäftsführerin Jutta Gruber